



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(8182) 65-14-94, [mchs29@yandex.ru](mailto:mchs29@yandex.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Архангельская обл., г. Архангельск, пр.Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182)28-80-15, E-mail: [ogpndao@yandex.ru](mailto:ogpndao@yandex.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска  
и Онежского района (далее – ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области).

Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 48а, тел. 8(8184) 58-26-35, E-mail: [ogpn22arh@yandex.ru](mailto:ogpn22arh@yandex.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 135/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению**

**Центр развития ребенка - Детский сад № 3 «Морозко»**

**(далее – МАДОУ ЦРР «ДС № 3 «Морозко»»)**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений  
требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 135 от 15 июня 2021 года изданного начальником ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главным государственным инспектором города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Питолиным Павлом Викторовичем,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 09 часов 55 минут по 10 часов 55 минут 24 июня 2021 года и с 14 часов 30 минут по 15 часов 30 минут 28 июня 2021 года была проведена плановая, выездная проверка заместителем начальника ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – заместителем главного государственного инспектора города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору Стирмановым Владиславом Андреевичем в отношении МАДОУ ЦРР «ДС № 3 «Морозко»» юридический адрес: 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проспект Морской, дом 62а, которое является правообладателем здания детского сада и территории, (категория чрезвычайно высокого риска) расположенного по адресу: 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проспект Морской, дом 62а (далее – объект защиты), ИНН 2902039867, ОГРН 1022900837630.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Чупровой Еленой Александровной – заведующий МАДОУ ЦРР «ДС № 3 «Морозко»».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установленный на объекте защиты приемно-контрольный прибор автоматической установка пожарной сигнализации и имеющие функцию	ч.3 ст.4, ст.6, ч.5 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	20.06. 2022 года.	

	<p>управления оповещателями не обеспечила автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности (обрыва) соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей (динамики).</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

Заместитель начальника ОНДиПР  
города Северодвинска и Онежского района  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Архангельской области –  
заместитель главного государственного инспектора  
города Северодвинска и Онежского района  
Архангельской области по пожарному надзору,  
майор внутренней службы Стирманов В.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » июне 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Зурова  
(подпись)

« 28 » июни 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности ознакомлен(на):

Заведующей Чуровой Еленой Александровной  
(сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи)

« 28 » июне 2021 г.

Зурова  
(подпись)



(подпись)

Заведующая МАДОУ ЦРР  
«ДС № 3 «Морозко»»  
Чурова Елена Александровна  
(должность, фамилия, инициалы)

\*- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.