

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение
Центр развития ребенка -
«Детский сад № 3 «Морозко»
164523 Архангельская обл.
г. Северодвинск, пр. Морской, 62а
т/ф 8(818) 42-2-38-10
E-mail: zav.morozko03@yandex.ru
01.06.2015 № 52
На №.....от.....

Главному государственному инспектору
по пожарному надзору
г. Северодвинска
Архангельской области
Калинюк Н.Н.

Ответ на представление от 25.03.2014г. № 22
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

Для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения, в МАДОУ № 3 «Морозко» разработан план мероприятий:

№	Нарушение	Наименование работ	Срок устранения	Примечание
1	Двери помещений двух вентиляционных камер не имеют предела огнестойкости 0,6 часа	Установка дверей в вентиляционных камерах с пределом огнестойкости 0,6 часа	31.05.2015г.	Выполнено май 2015 г.
2	Двери помещения гладильной не имеют предела огнестойкости 0,6 часа	Установка дверей в помеще- нии гладильной с пределом огнестойкости 0,6 часа	30.09.2015г.	Выполнено май 2015 г.
3	Двери помещения кладовой для хранения белья не имеют предела огнестойкости 0,6 часа	Установка дверей в помеще- нии кладовой для хранения белья с пределом огнестойкости 0,6 часа	31.12.2015г.	Выполнено май 2015 г.
4	На фасаде здания обозначение ближайшего гидранта не выполнено объемным со светильником или плоским с использованием флуоресцен- тного или светоотражающего покрытия	Установка обозначения пожарного гидранта со светоотражающим покрытием на фасаде здания МАДОУ	апрель 2014г.	Выполнено март 2014г.
5	Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, выполнен- ных из горючих материалов	Установка пожарных шкафов из негорючих материалов	31.12.2014г.	Выполнено июнь 2014г.
6	Вентиляционная камера используется для хранения мебели и оборудования, не относящиеся к системе вентиляции.	Освобождение вентиляцион- ной камеры от мебели и оборудования, не относящи- еся к системе вентиляции.	апрель 2014 г.	Выполнено март 2014 г.



Заведующий МАДОУ № 3

Н.Е. Баданина