

СОГЛАСОВАНО

Местная общественная организация

«Северодвинская городская
организация инвалидов»



О.Н. Мокроусова

20 24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 3 «Морозко»

Виладчева Е.В.



приказ от 24 февраля 2024 № 8/4

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов

объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):

164523, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, д.62а

Телефон (8184) 52-38-10

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2731,3 кв. м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8480 кв. м.

Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта ---

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -----

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование):

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко» (МАДОУ № 3 «Морозко»)

Юридический адрес организации:

164523, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, д.62а

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):

дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»; 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 390 человек

Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;

- реализация адаптированной программы дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направлений: физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной; естественнонаучной; технической;

- предоставление психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте
 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние граждане до 8 лет (дети)
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобус маршрут 7, 15, 16, 18 остановка «Торговый центр Юбилейный». Транспорт движется по автомобильной трассе. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 450 м

Время движения: 5 минут

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые с таймером

Информация по пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

Перепады высоты на пути: наличие бордюрного камня, неровности дорог (ямы, выбоины)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет, необходимо выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6м, обозначить их соответствующими символами
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет, не предусмотрено проектом здания
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет, требуется установка наружного пандуса
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет, не предусмотрено
7	Раздвижные двери	Нет, не предусмотрено
8	Доступные входные группы	Нет, необходимо установить наружный пандус, уменьшить высоту порогов входных дверей
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет, требуется оборудование унитазов и раковин поручнями, уменьшение высоты порогов при входе в туалетную комнату
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет, не предусмотрено проектом здания
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет, требуется установка информационных табличек о препятствиях, на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил, установить ручки на дверях с опознавательными насечками.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства	Нет, требуется оснащение в соответствии с требованиями

	сей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	Иные	Нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть, имеется вывеска с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Планируется обучение на IV квартал
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства	Отсутствует, в связи с условиями не предназначенными для предоставления услуги,

	тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	предназначенными для предоставления услуги, собаки-проводника
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12	Иные	Отсутствует

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	2	3
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Установить пандус (наружный); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	2030 (в пределах финансирования) в рамках капитального ремонта
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими символами	2030 (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат); оборудовать кнопкой вызова	2030 (в пределах финансирования) в рамках капитального ремонта
4	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия. В коридорах установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша,	2030 (в пределах финансирования)

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

	установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; необходимо увеличить ширину дверных проемов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – оборудование знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
5	Приобретение оборудования: текущий ремонт, организационные мероприятия. Приобрести звукоусиливающую аппаратуру и индукционную петлю.	2030 (в пределах финансирования)

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки (год)
1	2	3
1.	Приобрести и установить при входе в МАДОУ вывески с названием МАДОУ, графиком работы, планом здания, на контрастном фоне, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля	2024 Установлена вывеска с названием, графиком работы, планом здания, на контрастном фоне, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля
2.	Обеспечение услуг тьютора по сопровождению инвалидов.	2030

Решение комиссии от «14» февраля 2024.

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не оборудован надлежащими поручнями, не соответствует условиям доступности маломобильных групп населения. Нет кнопки вызова помощника. Отсутствуют на путях движения и на ступенях рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. В тамбурах высокие пороги. В фойе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка. Ширина лестничных пролетов не соответствует требованиям. Отсутствует наружный и внутренний пандус. Отсутствует возможность установки внутреннего пандуса. В кабинетах специалистов дверные проемы имеют пороги. Ширина дверных проемов не соответствует установленным требованиям. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Отсутствует визуальное и акустическое сопровождение. Тактильные средства информации внутри здания отсутствуют. Требуется:

1. Установить пандус (наружный); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто, предупреждающей и тактильной разметкой.
2. Приобрести звукоусиливающую аппаратуру и индукционную петлю.
3. Установка подъемных устройств. Расширение дверных проемов, установка дверей, отвечающих нормативным требованиям.
4. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими символами.
5. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова.
6. В коридорах установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; необходимо увеличить ширину дверных проемов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – оборудование знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
7. Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормативными требованиями, установить знак доступности на туалетной комнате.