

СОГЛАСОВАНО
Местная общественная организация
«Северодвинская городская
организация инвалидов»



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 3 «Морозко»

Вилачева Е.В.



Приказ от «1» февраля 2024 № 8/А

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов

объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):

164523, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д.5 (корпус 2).

Телефон (8184) 52-38-10

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 3523,4 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11207 кв. м.

Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта ---

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -----

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование):

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко» (МАДОУ № 3 «Морозко»)

Юридический адрес организации:

164523, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, д.62а

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»; 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 330 человек

Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;

- реализация адаптированной программы дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направлений: физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной; естественнонаучной; технической;

- предоставление психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние граждане до 8 лет (дети)
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобус маршрут 7, 16 остановка «АТС». Транспорт движется по автомобильной трассе. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 250м

Время движения: 2 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

Информация по пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

Перепады высоты на пути: бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет, необходимо выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6м, обозначить их соответствующими символами
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	Есть (центральный вход)
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Частично доступно, требуется установка наружного и внутреннего пандуса, специальных контрастных противоскользящих накладок на ступенях, системы вызова помощи на входе, доступной для инвалидов, тактильной плитки и тактильных индикаторов, набора тактильных знаков (пиктограмм).
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет, требуется оборудование унитазов и раковин поручнями, оборудовать помещения пиктограммами, устранить пороги при входе в туалеты; оборудовать кнопкой вызова. Установить П-образные ручки двери.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстрой-	Нет, требуется установка информационных табличек о препятствиях, на лестницах нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил, установить ручки на дверях с опознавательными насечками.

	ства функции зрения, слуха и передвижения	
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет, требуется оснащение в соответствии с требованиями
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет, требуется оснащение в соответствии с требованиями
14	Иные	Нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть, имеется вывеска с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Планируется обучение на IV квартал
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует

7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует, в связи с условиями не предназначенными для предоставления услуги собаки-проводника
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12	Иные	Отсутствует

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	2	3
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. Установить пандус, противоскользкое покрытие на края ступеней; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто. Обеспечить наличие тактильной плитки и тактильных индикаторов, перед входом на лестницу со стороны улицы, на входной площадке перед верхней ступенью лестницы и перед входной дверью. Набор тактильных знаков (пиктограмм). Разметку на стеклянных дверях.	2030
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить место для парковки инвалидов размером 6,0*3,6 м, обозначить соответствующими символами	2030 (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия,	2030 (в пределах

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

	индивидуальное решение с ТСР. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; оборудовать помещения пиктограммами, устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова. Установить П-образные ручки двери.	финансирования) в рамках капитального ремонта
4	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия. В коридорах установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; необходимо увеличить ширину дверных проемов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2030 (в пределах финансирования)
5	Приобретение оборудования: текущий ремонт, организационные мероприятия. Приобрести звукоусиливающую аппаратуру и индукционную петлю.	2030 (в пределах финансирования)

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки (год)
1	2	3
1.	Приобрести и установить при входе в МАДОУ вывески с названием МАДОУ, графиком работы, планом здания, на контрастном фоне, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля	2024 Установлена вывеска с названием, графиком работы, планом здания, на контрастном фоне, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля
2.	Обеспечение услуг тьютора по сопровождению инвалидов	2030

Решение комиссии от «14» февраля 2024.

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не оборудован надлежащими поручнями, не соответствует условиям доступности маломобильных групп населения. Нет кнопки вызова помощника. Отсутствуют на путях движения и на ступенях рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. В здании имеются пороги. В фойе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка. Ширина лестничных пролетов не везде соответствует требованиям. Отсутствует наружный и внутренний пандус (или аппарель), вход доступен только через центральный вход, движение только по первому этажу (ограниченно, имеются пороги). В кабинетах специалистов дверные проемы имеют пороги. Ширина дверных проемов не везде соответствует установленным требованиям. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Отсутствует визуальное и акустическое сопровождение. Тактильные средства информации внутри здания отсутствуют. Требуется:

1. Установить пандус, противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов по зданию; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто, оборудовать предупреждающей и тактильной разметкой.
2. Приобрести звукоусиливающую аппаратуру и индукционную петлю.
3. Установка подъемных устройств. Расширение дверных проемов, установка дверей, отвечающих нормативным требованиям.
4. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки.
5. Снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими символами.
6. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова.
7. В коридорах установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; необходимо увеличить ширину дверных проемов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – оборудование знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом и на контрастном фоне.
8. Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормативными требованиями, установить знак доступности на туалетной комнате.