

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение
Центр развития ребенка -
«Детский сад № 3 «Морозко»
164523 Архангельская обл.
г. Северодвинск, пр. Морской, 62а
т/ф 8(8184) 52-38-10
E-mail: zav.morozko03@yandex.ru
.....24.01.2022.....№ 14.....
На №.....от.....

ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского
района управления надзорной
деятельности и профилактической работы

Информация устраниении нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с
предписанием от 28.06.2021 № 135/1/1

№	Нарушение	Принятые меры	Дата выполнения
1	Установленный на объекте защиты приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации и имеющий функцию управления оповещателями не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности (обрыва) соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей (динамики)	1. Установлены блоки речевого оповещения «Рупор исп.02» с контролем соединительных линий в количестве 3 шт. 2. Выполнена дополнительная прокладка кабеля для работы схемы контроля соединительных линий на «обрыв». 3. Установлен дополнительный блок резервного питания РИП-24.	01.12.2021

Заведующий МАДОУ №3



Е.А. Чупрова

Супрунова Светлана ИП
24.01.2022