



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-mail: emercom@atknet.ru

Отдел надзорной деятельности г. Северодвинска

г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 48 А, телефон/факс 585237, 582635

г. Северодвинск

« 18 » марта 2014 г.

(дата составления акта)

09 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 32

по адресу/адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, 62а (место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Северодвинска Архангельской области по пожарному надзору Калинин Н.Н. от 28 февраля 2014 года № 32 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/визитная, документарная/выездная)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11 час. 00 мин. 14 марта 2014г. по 09 час. 30 мин. 18 марта 2014 г (не более 20 рабочих дней) (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности г. Северодвинска Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна, 14.03.2014,
11 час.00 минут
инициалы, подпись, дата, время)  (фамилии,

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор г. Северодвинска Архангельской области по пожарному надзору
Николаева Вера Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко» Баданина Нина Егоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Двери помещений двух вентиляционных камер не имеют предела огнестойкости 0,6 часа. (Статья 1 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89* п.1.82)

2. Двери помещения гладильной не имеют предела огнестойкости 0,6 часа. (Статья 1 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89* п.1.82)

3. Двери помещения кладовой для хранения белья не имеют предела огнестойкости 0,6 часа. (Статья 1 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89* п.1.82)

4. На фасаде здания обозначение ближайшего пожарного гидранта не выполнены объемными со светильником или плоскими с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. (Статья 1 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г., ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание п. 1.12)

5. Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 57)

6. Вентиляционная камера используется для хранения мебели и оборудования, не относящегося к системе вентиляции. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 23 б)

Нарушения допущены муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко», заведующим является Баданина Нина Егоровна (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора: **не выявлено**
- нарушений не выявлено ----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 32/1/10 от 18.03.2014 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

2. Протоколы об административном правонарушении по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ в отношении юридического лица - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко»

3. Протоколы об административном правонарушении по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ в отношении должностного лица - заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко» Баданиной Н.Е.

Подпись лиц (а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Северодвинска Архангельской области по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

✓ заведующий Баданина Н.Е. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 18 " марта 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

_____ (подпись)



Николаева В.В.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru
Отдел надзорной деятельности г. Северодвинска УНД Главного управления МЧС России
по Архангельской области
г. Северодвинск, ул. Лесная, 48 "А", тел. 58-52-37, 58-26-35, E-Mail: ogpn22arh@yandex.ru

Предписание № 32/1/10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Северодвинска Архангельской области по пожарному надзору Калинин Н.Н. № 32 от 28.02.2014г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. 14 марта 2014г. по 09 час. 30 мин. 18 марта 2014г проведена проверка государственным инспектором г. Северодвинска Архангельской области по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Николаевой Верой Витальевной территории, здания, помещений **муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко»** по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, 62а совместно с заведующим МАДОУ **Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко» Баданиной Ниной Егоровной.** В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнено)
1	Двери помещений двух вентиляционных камер не имеют предела огнестойкости 0,6 часа Выполнить двери помещений двух вентиляционных камер с пределом огнестойкости 0,6 часа	Статья 1 Федерального закона № 69 “О пожарной безопасности” от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89*п.1.82	01.03.2016	
2	Двери помещения гладильной не имеют предела огнестойкости 0,6 часа Выполнить двери помещения гладильной с пределом огнестойкости 0,6 часа	Статья 1 Федерального закона № 69 “О пожарной безопасности” от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89* п.1.82	01.03.2016	
3	Двери помещения кладовой для хранения белья не имеют предела огнестойкости 0,6 часа Выполнить двери помещения кладовой для хранения белья с пределом огнестойкости 0,6 часа	Статья 1 Федерального закона № 69 “О пожарной безопасности” от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89* п.1.82	01.03.2016	
4	На фасаде здания обозначение ближайшего пожарного	Статья 1 Федерального закона № 69 “О пожарной безопасности” от 21 декабря	01.03.2016	

	гидранта не выполнены объемными со светильником или плоскими с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. Выполнить обозначение ближайшего пожарного гидранта объемным со светильником или плоским с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий.	1994 г., ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. п. 1.12		
5	Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов. Выполнить пожарные шкафы из негорючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 57	01.03.2016	
6	Вентиляционная камера используется для хранения мебели и оборудования, не относящегося к системе вентиляции. Убрать из вентиляционной камеры мебель и оборудование, не относящееся к системе вентиляции.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 23 б	01.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Северодвинска Архангельской области
по пожарному надзору



В.В. Николаева

« 18 » марта 2014г.

Предписание для исполнения получил:

Бах
(подпись)

заверюющий
(обязность)

Баганина С.С.
(фамилия, инициалы)

« 18 » марта 20 14 г.