

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Северодвинский территориальный отдел

пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500

тел./факс: (8184) 588233

e-mail: severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru; <http://29.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

от «24» апреля 2026, 14 час. 30 мин. № 50/06

Архангельская область, г. Северодвинск пр. Морской, д. 67

(место выдачи)

Мною, Пятковой Мариной Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом Северодвинского территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 06.04.2026 № 29-07/02-3768-2026

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 "Морозко" (далее - МАДОУ № 3 "Морозко"), ИНН 2902039867, ОГРН 1022900837630,

Адрес места нахождения юридического лица: 164523, Архангельская область г. Северодвинск, пр.Морской, д.62А;

Адреса фактического осуществления деятельности: 164523, Архангельская область г.Северодвинск, пр. Морской, д.62А; Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 5.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия:

в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу: 164523, Архангельская область г. Северодвинск, пр.Морской, д.62А:

1. п. 6.2.20 раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44) (далее - СП 2.1.3678-20):

при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 29-00-01/02241-26 от 15.04.2026, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 29-00-01/02241-26 от 15.04.2026, выполненных Северодвинским филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», проба № 29-00-01/02241-26 «вода плавательных бассейнов» из ванны бассейна на глубине 0,5-1,0 см, отобранная 13.04.2026 11:15-11:20 в МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу: 164523, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.62А, не соответствует требованиям СП 2.1.3678-20, а именно:

- содержание свободного остаточного хлора $0,05 \pm 0,02$ мг/дм³ при величине допустимого уровня не менее $0,3$ мг/дм³.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 "Морозко" (далее - МАДОУ № 3 "Морозко"),

ИНН 2902039867, ОГРН 1022900837630

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт предписания	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МАДОУ № 3 «Морозко» по адресу: 164523, Архангельская область г. Северодвинск, пр.Морской, д.62А:		
1.	Обеспечить соответствие обязательным требованиям санитарного законодательства воды в ванне плавательного бассейна, а именно допустимый уровень свободного остаточного хлора не менее $0,3$ мг/дм ³ .	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (документы, подтверждающие устранение нарушений, пояснительная записка). Предоставить сведения о соответствии обязательным требованиям воды в ванне плавательного бассейна (результаты лабораторных испытаний).

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 29.05.2026.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северодвинский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: Архангельская область г. Северодвинск пр. МоФрской д.67, тел./факс 88184588281, в электронном виде на адрес: severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Ведущий специалист – эксперт Северодвинского территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Пяткова Марина
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

заведующий

(должность лица, получившего предписание)

Вешаева

(подпись)

Вешаева Е.В

(фамилия, имя, отчество)

24.04.2026

(дата получения
предписания)

Предписание направлено по адресу:

Получено

лично

Вешаева

Вешаева Е.В.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.