



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области
город Архангельск, улица Свободы, дом 27, телефон: 8(8182) 65-14-94, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

город Архангельск, проспект Советских Космонавтов, дом 51,
телефон: 8(8182) 28-80-15, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска
и Онежского района (далее – ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Архангельской области)**

Архангельская область, город Северодвинск, улица Лесная, дом 48а,
телефон (факс): 8(8184) 58-26-35, E-mail: ogpn22arh@yandex.ru

**Предписание № 158/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

03 декабря 2020 г.

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко», юридический адрес: 164523, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 62а, которое является правообладателем здания и территории детского сада (далее – объект защиты), (категория чрезвычайно высокого риска), ИНН 2902039867, ОГРН 1022900837630.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании распоряжения ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Архангельской области от 03 ноября 2020 года №158

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 15 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. 11 ноября 2020 года, с 09 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. 25 ноября 2020 года, с 15 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. 01 декабря 2020 года и с 10 часов 00 мин. до 10 часов 20 мин. 03 декабря 2020 года Хотеновым Алексеем Васильевичем дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания и территории детского сада по адресу: 164523, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 62а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко» Чупровой Еленой Александровной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>В общественном здании (здании детского сада) размещено складское помещение взрывопожароопасной категории Б (склад пищеблока).</p> <p><u>Необходимо: в общественном здании (здании детского сада) ликвидировать складское помещение взрывопожароопасной категории Б (склад пищеблока).</u></p>	<p>статья 4, статья 6 часть 1 пункт 2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.1.2. СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130).</p>	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области
Хотенов Алексей Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«03» 12 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Чупрова Елена Александровна
заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка - «Детский сад №3
«Морозко».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)


(подпись)

«03» декабря 2020 г.