



УТВЕРЖДАЮ

заведующий МАДОУ № 3 «Морозко»

Чупрова Е.А.

09.12.2020

Отчет о выполнении предписания ОНДиПР от 03.12.2020 № 158/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Выявленные нарушения	Отметка о выполнении
проспект Морской, 62а	
<p>В общественном здании (здании детского сада) размещено складское помещение взрывопожарной категории Б (склад пищеблока).</p> <p>Необходимо: в общественном здании (здании детского сада) ликвидировать складское помещение взрывопожарной категории Б (склад пищеблока).</p>	<p>Произведен перерасчет категории взрывопожарной и пожарной опасности склада пищеблока МАДОУ №3 «Морозко». Выдано заключение СГО ВДПО б/н от 09.12.2020, утверждённое Председателем совета А.Н. Стрекаловским, в соответствии со Сводом правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» СП 12.13130.2009.</p>

Заведующий

Чупрова Е.А.